

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7 für das Fernwärmeteilnetz Südhöhen der WSW Energie & Wasser AG

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag der WSW Energie & Wasser AG dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021

(§ 22 Absatz 2 GEG)

0,00

nach GEG zu verwenden

Primärenergiefaktor nach Kappung

(§ 22 Absatz 3 GEG)

0,20

Emissionsfaktor FW 309-1:2021

(Anlage 9 GEG)

0 g/kWh

Datenbasis:	01.01.2018 bis 31.12.2020
umfasst Planungsdaten	Nein
gültig bis:	15.12.2031
ausgestellt am:	15.12.2021
von:	Stephan Schwartz
	fP- Gutachter-Nr.: FW 609-279